

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU.C-RU.ПБ34.В.00293/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ экспорт». Адрес: 426028, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57. ОГРН: 1131832004149. Телефон: +7 (3412) 941-941. E-mail: inform@nort-udm.ru.

№ 0010223

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОРТ». Адрес: 614060, Россия, г. Пермь, ул. Крупской, д.34, оф.402. Адрес производства: 426028, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7 (3412) 941-900. E-mail: nortnpo@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@poznauudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкции защитного слоя кровли в составе: водоизоляционный ковер из битумного кровельного материала на основе картона, стекловолокна или полимерных волокон, уложенных на негорючее основание при перекрытии лакокрасочным материалом и без лакокрасочного материала, с нанесенным составом «НОРТЕКС-К» (ТУ 2313-003-24505934-2000) с расходом не менее 1,7 кг/м² (толщина покрытия не менее 0,8 мм), относится к классу пожарной опасности строительного материала КМ3 (группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96, группа распространения пламени - РП1 по ГОСТ Р 51032-97). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 20.30.1

код ЕКПС:

код ТИ ВЭД России: 3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-22/08-2019 от 30.08.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 178/ОС-19 от 11.07.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-026-24505934-04, эксплуатационная документация

Срок действия сертификата соответствия с 15.10.2019 по 14.10.2024

И.А. Поединцев (подпись)
И.А. Поединцев (печать)
И.А. Поединцев (подпись)
И.А. Поединцев (печать)

М.Б. Ясколко

И.А. Поединцев

