

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04563

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018312

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НОРТ» (ООО «ТД «НОРТ»). Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон/факс: +73412941941. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно производственное объединение НОРТ» (ООО «НПО «НОРТ»). Адрес: 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298, оф. 117. ОГРН: 1021801158830. Телефон/факс: +73412941900, +73412941901. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Биопирен® (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе, модификация: «Пирилакс®» - Prime («Pirilax®» - Prime) с защитно-декоративным составом «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012) по ТУ 2499-027-24505934-05. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 20.59.59.000. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009. Приложение (Бланк № 0014809).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 165P/84ИТР-17 от 23.05.2017 г., № 166P/84ИТР-17 от 23.05.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», № ТРПБ.RU.ИН20 от 10.09.2016 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 3803/2-АП от 16.02.2017 г. ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г.; Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

24.05.2017

по 23.05.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certification body representative and the expert.

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

Е.А. Гольцман
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ25.В.04563

(обязательная сертификация)

№ 0014809

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пирилакс®» для древесины и материалов на ее основе, модификация: «Пирилакс®» - Prime с защитно - декоративным составом «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012) по ТУ 2499-027-24505934-05 обеспечивает:

I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе «Пирилакс®» - Prime не менее 300 г/м² и защитно - декоративного состава «KRASULA®» не менее 150 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009);

II (вторую) группу огнезащитной эффективности при расходе «Пирилакс®» - Prime не менее 200 г/м² и защитно - декоративного состава «KRASULA®» не менее 150 г/м², устойчив к старению (по ГОСТ Р 53292-2009).

ОЗНАКОМЛЕНИЕ



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперт)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

ПОДПИСАТЕЛЬ, ФАМИЛИЯ
Е.А. Гольцман