



Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках

Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости
Двери (за исключением дверей с остеклением не более 25% и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны	1	EI 60
	2	EI 30
	3	EI 15
Двери с остеклением более 25%	1	EIW 60
	2	EIW 30
	3	EIW 15
Дымогазонепроницаемые двери (с остеклением не более 25%)	1	EIS 60
	2	EIS 30
	3	EIS 15
Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25%, шторы и экраны	1	EIWS 60
	2	EIWS 30
	3	EIWS 15
Двери шахт лифтов в зданиях высотой более 28 метров	2	EI 30
Двери шахт лифтов в зданиях высотой не более 28 метров	2	E 30
Окна	1	E 60
	2	E 30
	3	E 15
Занавесы	1	EI 60

Телефон: (343) 328-70-46

Email: info@nort-ural.ru