



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00227

№ПС 007012

Срок действия с 09.12.2021 г. по 08.12.2024 г.

ОКПД2 16.23
код ЕКПС
код ТН ВЭД 4418 99.8000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». Адрес: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7(3412) 941-900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». Адрес: 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7(3412) 941-900

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2022 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Биопирен® (антипирен – антисептик) «Пирилак»®, модификации:
«Пирилак» («Pirilax»®-Classic), «Пирилак»-Терма («Pirilax»-Terma),
«Пирилак»-Люкс («Pirilax»-Lux), выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05.
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводится
сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), ГОСТ Р 51032-97 – См. приложение на бланке №ПС004116.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0478/П1-19 от 07.12.2021 г.
Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестация
аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2499-027-24505934-05.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. И. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н0022

№ ПС 004416

Приложение №1

Изделия из древесины, обработанные биопиреном (антипиреном – антисептиком) «Пирилакс®», выпускаемом в модификациях: «Пирилакс» («Pirilax®»-Classic), «Пирилакс»-Терма («Pirilax®»-Terma), «Пирилакс»-Люкс («Pirilax®»-Lux) с расходом не менее 400 г/м², имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести Г1 (слабогорючие по ГОСТ 30244-94);
- группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые по ГОСТ 30402-96);
- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа токсичности продуктов горения Т2 (умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89);
- группа распространения пламени РП1 (не распространяющие по ГОСТ Р 51032-97).

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (Эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Мелведев

В. Н. Слугин

