



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00070

№ ПС 004619

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ экспорт», ОГРН: П131832004149. Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пойма, д. 57. Телефон: +7 (3412) 941-941. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ», ОГРН: 1021801158830. Адрес: 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. Телефон: +7 (3412) 941-900. E-mail: nortnpo@gmail.com. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Пойма, д. 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ", ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020 г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1, оф.606, тел/факс (495) 645-52-60. Эл. почта: gosttest17@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный состав «Пирилакс®»-К45, для древесины и материалов на её основе, выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05 с защитно-декоративным покрытием «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012).
Серийный выпуск.

код ОКПД2
16.23.19.000

код ЕН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность». Класс пожарной опасности согласно приложению № ПС 002949.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 57ГД-19 от 16.08.2019 г. ИЛ «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020г. Адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2499-027-24505934-05; ТУ 2386-041-24505934-2012
Акт оценки производства № 51ГДС/ОП-19 от 07.08.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.08.2019 по 28.08.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.1E21.H.00070

№ _____

№ ПС 002949

Клеёные деревянные и деревянные несущие и ограждающие строительные конструкции толщиной не менее 90 мм, с нанесённым огнезащитным покрытием «Пирилакс®»-K45 для древесины и материалов на её основе (ТУ 2499-027-24505934-05) с расходом не менее 800 г/м² и защитно-декоративным покрытием «KRASULA®» (ТУ 2386-041-24505934-2012) с расходом не менее 150 г/м² относятся к классу пожарной опасности К0(30) при испытаниях по ГОСТ 30403-2012.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Б.

