



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.Н.00063

№ ПС 004613

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ экспорт».

ОГРН: 1131832004149. Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. Телефон: +7 (3412) 941-931. E-mail: inform@nort-udm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НОРТ». ОГРН: 1021801158830. Адрес: 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. Телефон: +7 (3412) 941-900. E-mail: nortpro@gmail.com. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГОСТТЕСТ", ОГРН 1175053006578 свидетельство о подтверждении компетентности ОС по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ21 действительно до 07 августа 2020 г., адрес: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7, корп.1, оф.606, тел/факс (495) 645-52-60, Эл. почта: gosttest17@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Биопирен (антипирен-антисептик) «Пиралакс», для древесины и материалов на её основе, выпускаемый по ТУ 2499-027-24505934-05. Серийный выпуск.

код ОКПД
16.23.19.000

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договора на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность». Класс пожарной опасности согласно приложения – бланк № ПС 002880

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 47ГД-19 от 16.07.2019 г. ИЛ «ГОСТТЕСТ» свидетельство о подтверждении компетентности на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № ССБК.RU.21ПБ21 до 07.08.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 2499-027-24505934-05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.07.2019 по 18.07.2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Лебедев А.Е.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ21.П.00063

№ ПС 002880

Конструкции строительные деревянные клееные вертикальные и горизонтальные толщиной не менее 90 мм при обработке биопириеном (антипириен-антисептик) «Пирилакс» для древесины и материалов на её основе (модификации: «Пирилакс», «Пирилакс» - Люкс; ТУ 2499-027-24505934-05) с расходом не менее 400 г/м², относятся к классу пожарной опасности К0(15) при испытаниях по ГОСТ 30403-2012.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ерофеев А.Н.

Лебедев А.Е.

